



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Красноярскому краю**

ПРЕДПИСАНИЕ

**должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный санитарно-эпидемиологический надзор**

г. Красноярск

№ 1044/Р

28 февраля 2017 г.

При проведении плановой выездной проверки в отношении муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 42» (МБОУ СШ № 42), юридический адрес 660093, г. Красноярск, ул. Кольцевая, д. 12 А (ОГРН 1022402301723, ИНН 2464034902), выявлены нарушения санитарного законодательства, что подтверждается актом проверки от 28.02.2017 г. № _____, протоколом осмотра принадлежащих юридическому лицу помещений, территорий и находящихся там вещей и документов б/н от 09.02.2017 г, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний людей.

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей, в соответствии со ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» предписываю МБОУ СШ № 42 устранить выявленные:

1. Нарушения требований п. 7.2.4. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» в части обеспечения нормируемых уровней искусственной освещенности помещениях кабинета № 3-4 (химия), № 3-2 (математика), № 3-1 (русский язык), № 2-5 (физика), № 2-2 (начальный класс), № 2-12 (начальный класс), № 2-09 (информатика), рекреации.

Срок исполнения: 01.08.2018 г.

2. Нарушения требований п. 7.2.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», п. 3.3.1. таблица 2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» в части обеспечения

нормируемых уровней коэффициента пульсации освещенности в кабинете № 2-3 (начальный класс), кабинете 2-09 (информатика).

Срок исполнения: 01.08.2018 г.

3. Нарушения требований п. 4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» в части обеспечения покрытия пола без щелей, дефектов и механических повреждений в помещениях кабинетов №№ 1-06, 3-06, 3-03, 3-07, 2-08, 2-11, 2-13, 2-09 (информатика), медицинском кабинете, рекреации 3-го этажа.

Срок исполнения: 01.08.2018 г.

4. Нарушения требований п. 5.2 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» в части обеспечения мебели, изготовленной из материалов безвредных для здоровья детей в кабинетах №№ 1-08, 1-06, 2-03, 2-02, 2-01, 3-12, 2-07.

Срок исполнения: 01.08.2018 г.

5. Нарушения требований п. 6.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» в части обеспечения функционирования фрамуг и форточек в любое время года окон в учебных помещениях 3-05, 3-07, 3-08, 2-06, 2-07, 2-08, 3-02.

Срок исполнения: 01.08.2018 г.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МБОУ СШ № 42 и его руководителя.

В подтверждение выполнения требований предписания в установленный срок представить в адрес Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю любым способом быстрой связи (E-mail: onuvoipn@24.rosпотребнадzor.ru., факс: 227 65 01) и на бумажном носителе в срок до 01.08.2018 г.

Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю оставляет за собой контроль за выполнением настоящего предписания.

За невыполнение в установленный срок законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства предусмотрена административная ответственность по части 1 статьи 19.5 КоАП РФ.

Настоящее предписание в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации может быть обжаловано.

Исполнитель
Специалист-эксперт отдела
надзора за условиями воспитания,
обучения и питания населения
28 февраля 2017 г.

А.В. Бабенко